



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Łęczna, dnia 25 września 2023 r.

Znak sprawy: **DM.271.5.2023**

Dotyczy postępowania: „**Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej poprzez dostawę i montaż, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji**”

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania

Zamawiający — **Centrum Kultury Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna** działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” informuje, o **unieważnieniu postępowania**.

Uzasadnienie decyzji.

Art. 255 ust 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Oferta firmy **FreeEco** Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Budowlana 7, 20-469 Lublin, która została wybrana jako firma z najkorzystniejszą ofertą wycofała się z realizacji zamówienia ponieważ, zgodnie ze stanowiskiem producenta, przesłane w ofercie przetargowej rozwiązanie nie podlega gwarancji producenta.

W związku z powyższym ponownej ocenie zostały poddane wszystkie oferty.

1. Oferta firmy **POWER ENERGY 2** Wojciech Kłyza, Jarocin 189, 37-400 Nisko została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Oferent przedstawił urządzenia klimatyzacyjne jakie chce użyć tj TETA TA50X i TENJI CST90X poniżej przedstawione są nieprawidłowości i brak spełnionych wymagań w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku Nr 1 do SWZ (minimalne parametry urządzeń):

1. Sala audiencyjna:

- Brak informacji w karcie produktu TENJI o współczynniku COP podany jest jedynie SCOP i SEER - wymagania Zamawiającego "współczynnik COP: min. 3,80"

2. Galeria:

- Brak informacji w karcie produktu TETA o współczynniku COP podany jest jedynie SCOP i SEER - wymagania Zamawiającego "współczynnik COP: min. 4,50"



**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.**

- Jednostka zewnętrzna TETA posiada nominalną wydajność chłodniczą 5,1 KW - wymagania Zamawiającego "nominalna wydajność chłodzenia: min. 5,20 kW"
 - W przedstawionym klimatyzatorze TETA 50X brak jest informacji oraz możliwości podłączenia do grupowego zdalnego sterowania – wymagania Zamawiającego "Wykonawca zobligowany jest do konfiguracji systemu grupowego zdalnego sterowania".
 - W przedstawionym klimatyzatorze TETA 50X brak jest informacji nt. systemu zdalnego odczytu temperatury w pomieszczeniu – wymagania Zamawiającego "system zdalnego odczytu temperatury w pomieszczeniu ".
2. Oferta firmy BOGITECH ŁUKASZ BOGACZ Kolbuszowa, ul. Tadeusza Kościuszki 17/2, 36-100 Kolbuszowa podlega odrzuceniu na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 5 treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca oświadczył, że nie jest w stanie wykonać zlecenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego czyli na podpięciu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji na zasadzie jeden do jednego czyli zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
 3. Oferta firmy FOTOCONCEPT Sp. Z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce podlega odrzuceniu na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 5 treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca zaproponował rozwiązania, które nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i załączniku nr 1 do SWZ:
 - 1) Sala audiencyjna:
 - jednostka zewnętrzna wymagania Zamawiającego "współczynnik COP min. 3,80" , w ofercie FOTOCONCEPT współczynnik COP wynosi 3,71
 - 2) Galeria
 - jednostka zewnętrzna wymagania Zamawiającego "współczynnik COP: min. 4,50, w ofercie FOTOCONCEPT współczynnik COP wynosi 3,20"
 4. Oferta firmy INFOMECH JANUSZ MIZERA Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola podlega odrzuceniu na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 5 treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca zaproponował rozwiązania, które nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i załączniku nr 1 do SWZ:
 - 1) Sala audiencyjna:
 - Brak informacji w karcie produktu TENJI o współczynniku COP podany jest jedynie SCOP i SEER - wymagania przetargu "współczynnik COP: min. 3,80"
 - 2) Galeria
 - Brak informacji w karcie produktu TETA o współczynniku COP podany jest jedynie SCOP i SEER - wymagania Zamawiającego "współczynnik COP: min. 4,50"
 - W przedstawionym klimatyzatorze TETA TA50X brak jest informacji oraz możliwości podłączenia do grupowego zdalnego sterowania – wymagania Zamawiającego "Wykonawca zobligowany jest do konfiguracji systemu grupowego zdalnego sterowania".



**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.**

- W przedstawionym klimatyzatorze TETA TA50X brak jest informacji nt. systemu zdalnego odczytu temperatury w pomieszczeniu – wymagania Zamawiającego "system zdalnego odczytu temperatury w pomieszczeniu".
5. Oferta firmy JUSTOZE Justyna Pająk 26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Kilińskiego 5 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca zaproponował rozwiązania, które nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i załączniku nr 1 do SWZ.
- 1) Sala audiencyjna
- Brak informacji w karcie produktu Tenji CS T90X o współczynniku COP, podany jest jedynie SCOP i SEER - wymagania Zamawiającego "współczynnik COP: min. 3,80"
 - W przedstawionym klimatyzatorze Tenji CS T90X brak jest informacji oraz możliwości podłączenia do grupowego zdalnego sterowania – wymagania Zamawiającego "Wykonawca zobligowany jest do konfiguracji systemu grupowego zdalnego sterowania".
 - W przedstawionym klimatyzatorze Tenji CS T90X brak jest informacji nt. systemu zdalnego odczytu temperatury w pomieszczeniu – wymagania Zamawiającego "system zdalnego odczytu temperatury w pomieszczeniu".

Dyrektor Centrum Kultury Łęczna
/-/ Aleksandra Murat-Bochen